

消防裝置建議計劃圖

- 構築物(1)**
 用途：辦公室
 高度：約3米
 層數：1層
 面積：約18平方米
 總樓面面積：約18平方米
- 構築物(2)**
 用途：辦公室
 高度：約3米
 層數：1層
 面積：約18平方米
 總樓面面積：約18平方米
- 構築物(3)**
 用途：洗手間
 高度：約3米
 層數：1層
 面積：約3平方米
 總樓面面積：約3平方米
- 構築物(4)**
 用途：洗手間
 高度：約3米
 層數：1層
 面積：約3平方米
 總樓面面積：約3平方米

☒ 四公斤乾粉滅火筒

共安裝四支四公斤乾粉滅火筒，分別安裝於每個構築物。

申請場地面積約722平方米，只作臨時建造業訓練中心，基於以上條件，申請人建議在申請範圍內安裝四支四公斤乾粉滅火筒。



SCALE 1 : 1000