

Urgent Return receipt Expand Group Restricted Prevent Copy Confidential

Christina Ki Na LEE/PLAND

寄件者:
寄件日期: 2025年02月20日星期四 10:50
收件者: tpbpd/PLAND
副本: Christina Ki Na LEE/PLAND
主旨: A/YL-LFS/548補充資料

類別: Internet Email

敬啟者

就上述檔案，現進行澄清。

場地洗手間是臨時式廁所，會有便槽，便槽底部空間供儲存糞便，儲存容量為 600 升。作業者會定期聘請專業技術人員進行吸糞工作，所有污水皆獨立儲存在流動洗手間內。洗手間污水不會排放到場內排水系統，故場地不需設置化糞池。