

Urgent Return receipt Expand Group Restricted Prevent Copy Confidential

寄件者:
寄件日期: 2024年03月21日星期四 10:26
收件者: tpbpd/PLAND
副本:
主旨: Fw: Departmental Comments - A/YL-PH/985
附件: 2024-03-21_PH985補充資料.pdf

煩請閣下檢閱，謝謝。

致： 城市規劃委員會
粉嶺、上水及元朗東規劃處

有關 A/YL-PH/985
規劃申請補充資料

申請人現就日前政府部門人員的查詢/意見，作出以下補充/修改：

1. 如本次規劃申請獲批，申請人會盡快聘請合資格的消防裝置承辦商，為申請地點設置合乎消防處標準和規範的消防設備 (符合「消防處通函第 4/2021 號應急照明的規格」、「BS 5266-1:2016」和「BS EN 1838:2013」的緊急照明燈；符合「消防處通函第 5/2008 號圖形符號出口指示牌」和「BS 5266-1:2016」的出路燈箱)，並提供相關的 FS251 消防證書以茲證明。申請人會依照消防處所提供的意見，對申請地點內的消防裝置進行定期維護及保養。
2. 申請人承諾在是次規劃申請獲得批准後，會盡快向相關政府部門就申請地點中的構築物進行短期豁免書(STW)申請。
3. 澄清申請地點內作康樂中心及長者休閒中心用途的構築物，不提供任何住宿服務。

申請人： 志科有限公司

通訊地址：

傳真號碼：

聯絡電話：

電郵地址：

日期：